KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 01/INT/PL/DFM_DS30_DS60/v5

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

   Stalowe drzwi i klapy przeciwpożarowe typu DFM DS 30 i DFM DS 60

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

   Drzwi i klapy: DFM DS 30-1, DFM DS 30B-1, DFM DS 30-2, DFM DS 30B-2, DFM DS 60-1, DFM DS 60-2, DFM DS 60B-1

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

   Przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako drzwi wewnętrzne oraz na drogach ewakuacyjnych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

   Siedziba producenta:
   DFM Doors sp. z o.o.
   ul. Antoniego Abrahama 1A
   80-307 Gdańsk

   Miejsce produkcji:
   Zakład Produkcyjny DFM Doors sp. z o.o.
   ul. Firmowa 3
   45-594 Opole

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

   ---

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

   System 1

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer Krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji :

7b. Krajowa ocena techniczna:

   Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0156 wydanie 4 wydana w dniu 23.07.2025 r wraz z Aneksem nr 1 wydanym w dniu 30.03.2026 r przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
   Termin ważności: 23.07.2030 r.

   Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

   Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu :

   CERTBUD Sp. z o.o., Nr. Akredytacji: AC 158,
   Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: Nr AC 158-UWB-W1154

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odchyłki wymiarowe	**Klasa 3**	**PN-EN 1529:2001**

Prostokątność skrzydła	**Klasa 3**	**PN-EN 1529:2001**
Płaskość skrzydła	**Klasa 3**	**PN-EN 1530:2001**
Wartości sił operacyjnych	**Klasa 1**	**PN-EN 12217:2015**
Odporność na obciążenie statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła	**klasa 3** (dla drzwi z okładzinami o gr. 0,75÷0,87 mm) **klasa 4** (dla drzwi z okładzinami o gr. 0,88 mm)	**PN-EN 1192:2001**
Wytrzymałość na skręcanie statyczne	**klasa 3** (dla drzwi z okładzinami o gr. 0,75÷0,87 mm) **klasa 4** (dla drzwi z okładzinami o gr. 0,88 mm)	**PN-EN 1192:2001**
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	**klasa 3** (dla drzwi z okładzinami o gr. 0,75÷0,87 mm **klasa 4** (dla drzwi z okładzinami o gr. 0,88 mm)	**PN-EN 1192:2001**
Odporność na uderzenie ciałem twardym	**klasa 3** (dla drzwi z okładzinami o gr. 0,75÷0,87 mm) **klasa 4** (dla drzwi z okładzinami o gr. 0,88 mm)	**PN-EN 1192:2001**
Odporność drzwi na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie (trwałość mechaniczna)	**Klasa C5** (200 000 cykli)	**PN-EN 16034:2014**
Przepuszczalność powietrza	**Klasa 2** **Klasa C**	**PN-EN 12207:2017**
Dymoszczelność	**S_{a3}, S_{200}**	**PN-EN 1634-3:2006**

Odporność ogniowa	**Klasa EI_2 30/ EW45** (dla drzwi i klap DFM DS 30-1) **Klasa EI_1 30** (dla drzwi i klap DFM DS 30B-1 i DFM DS 30B-2) **Klasa EI_2 30** (dla drzwi i klap DFM DS 30-2) **Klasa EI_2 60/ EW60** (dla drzwi i klap DFM DS 30-1 i DFM DS 60-2) **Klasa EI_1 60** (dla drzwi i klap DFM DS 60B-1)	**PN-EN 13501-2+A1:2016**

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta. :

W imieniu producenta podpisał (-a):

Krzysztof Sławiński, Członek Zarządu

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

DFM Doors Sp. z o.o.
Krzysztof Sławiński
Członek Zarządu - Dyrektor Operacyjny

Gdańsk, 30.03.2026

(miejsce i data wystawienia)

(podpis)