

# SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 001/2017

Podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a zmene , doplnenia zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z.z.

**1. Druhový a obchodný názov výrobku:**

Dvere otočné oceľové požiarne jednokrídlové a dvojkrídlové plné a presklené, požiarne dymotesné jednokrídlové plné a presklené – EI<sub>1</sub> 30, EI<sub>2</sub>30/EW 45, EI<sub>2</sub> 60/EW 60

**2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:**

Dvere oceľové, požiarne a dymotesné, typ DFM DS

**3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):**

STN EN 16034: 2015

**4. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:**

Použitie v Slovenskej republike do prechodových otvorov priestorov budov ako požiarne a dymotesný uzáver podľa dokumentu C01/17/0015/2401/SC vydanom FIRES s.r.o., Batizovce, 21.07.2017

**5. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu:**

DFM Doors Sp. z o.o, ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk, Poland

**6. Miesto výroby, adresa:**

Zakład produkcyjny Opole, Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, Poland

**7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:**

**8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:**

**9. Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho (ich) vydala:**

SK01-ZVS-0344, SK01-ZVS-0345 zo dňa 21.7.2017, FIRES s.r.o, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce

DFM Doors Sp. z o.o.

Krzysztof Sławiński  
Członek Zarządu / Dyrektor Operacyjny

## 10. Deklarované parametre

Základné charakteristiky stavebného pre použitie	Deklarované parametre	Normy	Protokol o skúške
Rozmerové odchýlky	trieda 3	PN-EN 1529:2001	LZE01-00964/17/Z00NZE
Kolmosť krídla	trieda 3	PN-EN 1529:2001	
Rovinnosť krídla	trieda 3	PN-EN 1530:2001	
Hodnoty ovládacích síl	trieda 2	PN-EN 12217:2015	
Odolnosť na zaťaženie statické zvislé pôsobiace v rovine krídla	trieda 3	PN-EN 1192:2001	
Odolnosť proti statickému krúteniu	trieda 3	PN-EN 1192:2001	
Odolnosť proti nárazu tvrdým predmetom	trieda 3	PN-EN 1192:2001	
Odolnosť voči nárazom mäkkým a ťažkým predmetom	trieda 3	PN-EN 1192:2001	
Odolnosť dverí na opakované cyklické otváranie - mechanická stabilita	trieda C 5 trieda 5	PN-EN 14600:2009 PN-EN 16034:2014	
Požiarne odolnosť	<b>EI230/EW 45</b> ( pre dvere DFM DS 30-1) <b>EI230</b> ( pre dvere DFM DS 30-2) <b>EI130</b> ( pre dvere DFM DS 30B-1 a DFM DS 30B-2 ) <b>EI260/EW 60</b> ( pre dvere DFM DS 30-1 a DFM DS 30-2 )	PN-EN 13501-2 + A1:2016	FIRES-FR-224-16 FIRES-FR-249-16 LBO-917/17 FIRES-FR-239-16 FIRES-FR-012-17 FIRES-FR-013-17 FIRES-FR-040-17
Schopnosť dverí uvoľniť priestor určený na únikové cesty	Spĺňa požiadavky	PN-EN 1125:2009	LZE01-00964/17/Z00NZE
Priepustnosť vzduchu	trieda 3	PN-EN 12207:2001	
Vodeodolnosť	trieda 1A/1B	PN-EN 12207:2001	
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	trieda C1/B1	PN-EN 12210:2006	

DFM Doors Sp. z o.o.

Krzysztof Sławiński  
Członek Zarządu – Dyrektor Operacyjny

P.č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1.	FIRES s.r.o., Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce
2.	Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Krzysztof Sławiński, Člen predstavenstva

.....  
(meno a funkcia)

Gdańsk, 01.08.2017

.....  
(miesto a dátum vydania)

DFM Doors Sp. z o.o.  
.....  
Krzysztof Sławiński  
Członek Zarządu - Dyrektor Operacyjny